令和8年度　水質基準項目【原水】大橋2号井戸検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	22.0										22.0	22.0	22.00	
水温〔℃〕				－	－	13.1										13.1	13.1	13.10	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】大橋4号井戸検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0.0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	23.0										23.0	23.0	23.00	
水温〔℃〕				－	－	13.1										13.1	13.1	13.10	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】大橋5号井戸検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	22.0										22.0	22.0	22.00	
水温〔℃〕				－	－	11.7										11.7	11.7	11.70	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】大梶6号井戸検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0.0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	23.0										23.0	23.0	23.00	
水温〔℃〕				－	－	11.8										11.8	11.8	11.80	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】大橋7号井戸検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0.0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	24.0										24.0	24.0	24.00	
水温〔℃〕				－	－	10.9										10.9	10.9	10.90	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】吹浦第1水源検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0.0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	雨										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	21.0										21.0	21.0	21.00	
水温〔℃〕				－	－	11.8										11.8	11.8	11.80	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】吹浦浄水場3号井戸検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0.0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	23.0										23.0	23.0	23.00	
水温〔℃〕				－	－	15.8										15.8	15.8	15.80	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】吹浦第6号水源検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	20.0										20.0	20.0	20.00	
水温〔℃〕				－	－	11.5										11.5	11.5	11.50	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】白井水源検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	晴れ										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	21.0										21.0	21.0	21.00	
水温〔℃〕				－	－	8.8										8.8	8.8	8.80	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】広野水源検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	晴れ										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	21.0										21.0	21.0	21.00	
水温〔℃〕				－	－	10.2										10.2	10.2	10.20	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】升川水源検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	20.0										20.0	20.0	20.00	
水温〔℃〕				－	－	19.0										19.0	19.0	19.00	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】洗沢川右岸水源検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	19.0										19.0	19.0	19.00	
水温〔℃〕				－	－	11.6										11.6	11.6	11.60	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】落伏水源検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	19.0										19.0	19.0	19.00	
水温〔℃〕				－	－	11.8										11.8	11.8	11.80	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】月ノ原専用水道原水検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	晴れ										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	11										11	11	11	
水温〔℃〕				－	－	10										10	10	10	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	

令和8年度　水質基準項目【原水】金俣専用水道原水検査結果

	番号	項目	基準値〔mg/l〕	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	備考
健康関連	基1	一般細菌	100/ml以下	－	－	－										0	0	0	病原生物
	基2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－										検出せず	検出せず	検出せず	
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－										0	0	0	無機物 重金属
	基4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－										0	0	0	
	基5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－										0	0	0	
	基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－										0	0	0	
	基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－										0	0	0	一般有機物
	基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－										0	0	0	
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	－	－	－										0	0	0	
	基17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－										0	0	0	
	基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基20	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－										0	0	0	
	基21	ベンゼン	0.01以下	－	－	－										0	0	0	
	基22	塩素酸	0.6以下	－	－	－										－	－	－	消毒副生成物
	基23	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－										－	－	－	
	基24	クロロホルム	0.06以下	－	－	－										－	－	－	
	基25	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基27	臭素酸	0.01以下	－	－	－										－	－	－	
	基28	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－										－	－	－	
	基29	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－										－	－	－	
	基31	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－										－	－	－	
	基32	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－										－	－	－	
性状関連	基33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－										0	0	0	
	基35	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－										0	0	0	
	基36	銅及びその化合物	1.0以下	－	－	－										0	0	0	
	基37	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基38	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－										0	0	0	着色
	基39	塩化物イオン	200以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	－	－	－										0	0	0	
	基41	蒸発残留物	500以下	－	－	－										0	0	0	
	基42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基43	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	かび臭
	基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－										0	0	0	
	基45	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－										0	0	0	発泡
	基46	フェノール類	0.005以下	－	－	－										0	0	0	におい
	基47	有機物(TOC)	3以下	－	－	－										0	0	0	味覚
	基48	PH値	5.8以上8.6以下	－	－	－										0	0	0	基礎的性状
	基49	味	異常でないこと	－	－	－										－	－	－	
	基50	臭気	異常でないこと	－	－	－										0	0	0	
	基51	色度	5度以下	－	－	－										0	0	0	
	基52	濁度	2度以下	－	－	－										0	0	0	
クリプトスポリジウム対策　大腸菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	指標菌
クリプトスポリジウム対策　嫌気性芽胞菌			検出されないこと	－	－	0										0	0	0	
採水日				－	－	6月11日										－	－	－	採水状況
天候				－	－	曇り										－	－	－	
気温〔℃〕				－	－	15										15	15	15.0	
水温〔℃〕				－	－	6										6	6	6.0	
残留塩素〔mg/l〕				－	－	－										－	－	－	
水質基準への適合状況				－	－	－										－	－	－	
検査機関				－	－	東北環境開発(株)										－	－	－	